



REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI RIETI
COMUNE DI POGGIO NATIVO

PEBA

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche



APPROVATO CON D.C.C. N. _____ IN DATA _____

COMMITTENTE: **COMUNE DI POGGIO NATIVO**

Viale Roma, 15 - 02030 - Poggio Nativo (RI)

QUADRO PROGRAMMATICO UNICO DELLE AZIONI

Data:

Giugno 2026

Scala di Rapp.:

-

Allegato:

PN - AII.02

Il Responsabile unico del progetto :

Geometra Marco Lucarelli

Il Progettista :

Architetto Battisti Valentina

Note:



N.	Codice	Livello	Struttura	Criticità	Intervento / azione programmata	Competenza	Tempi	Priorità
1	PN - Epu01	Edilizio	Capoluogo, Sede comunale, Viale Roma n. 15	Accesso principale rialzato con scala interna priva di alternativa accessibile; dislivello non superabile autonomamente da persone con ridotta o impedita capacità motoria.	Realizzazione di nuovo accesso laterale mediante trasformazione di finestra esistente in porta-finestra, rampa esterna, pianerottolo di manovra e raccordo con il percorso esterno esistente.	Comune di Poggio Nativo / finanziamento ASTRAL SPA ("Abbatimento barriere architettoniche nel territorio comunale")	Entro 2026	Alta
2	PN - Epu02	Edilizio	Capoluogo, Palestra comunale, Via dei Trattati di Roma n. 1	Accesso principale rialzato con dislivello non superabile autonomamente; assenza di idoneo raccordo accessibile. Da verificare l'accessibilità agli eventuali spazi destinati ai pubblici spazi.	Realizzazione di rampa esterna di accesso con pianerottolo di manovra; messa in sicurezza del percorso pedonale esistente mediante corrimano e/o elementi di protezione laterale. Soluzione da verificare rispetto a vie di esodo, larghezze utili e sicurezza antincendio.	Comune di Poggio Nativo	Da programmare / secondo disponibilità finanziaria	Alta
3	PN - Epu03	Edilizio	Capoluogo, Centro servizi / emporto solidale, Via Francesco Florido n. 76	Dislivello in ingresso non superabile autonomamente; assenza di collegamento verticale accessibile al piano primo; presenza di scala interna priva di alternativa; servizio igienico destinato all'utenza con disabilità da adeguare.	Pedana mobile in ingresso, adeguamento delle quote interne, installazione di sistema di sollevamento verticale nel vano esistente, rifacimento della rampa interna e adeguamento del servizio igienico accessibile, nell'ambito del progetto PNRR di recupero e rifunionalizzazione.	Comune di Poggio Nativo / intervento finanziato PNRR	Nell'ambito del progetto PNRR di recupero e rifunionalizzazione	Alta
4	PN - Epu04	Edilizio	Frazione Monte Santa Maria, Centro anziani, Via Porta Romana	Dislivello in ingresso non superabile autonomamente; scala interna curva quale unico collegamento al piano primo, senza sistemi alternativi di superamento del dislivello.	Rampa o altra soluzione equivalente di raccordo tra quota esterna e quota di accesso; installazione di servoscala a piattaforma/pedana per il collegamento interno al piano primo, quale soluzione preferibile. Possibile valutazione alternativa di montascale a poltroncina/seggolino per utenti anziani o deambulanti con ridotta mobilità, previa verifica di fattibilità tecnica, dimensionale, strutturale, antincendio e autorizzativa.	Comune di Poggio Nativo	Da programmare / secondo disponibilità finanziaria	Alta
5	PN - Epu05	Edilizio	Frazione Monte Santa Maria, Seggio elettorale, Via Monte Cavallo n. 72	Scala esterna e soglia rialzata non superabili autonomamente; accesso al livello aperto al pubblico condizionato dal dislivello; piano secondo escluso dall'accessibilità diretta nell'ambito del presente intervento.	Installazione di montascale a piattaforma/pedana, quale soluzione preferibile per il superamento della scala esterna, con contestuale adeguamento/raccordo della soglia di ingresso. Possibile valutazione alternativa di montascale a poltroncina per utenti anziani o deambulanti con ridotta mobilità, previa verifica tecnica, funzionale, strutturale, antincendio e autorizzativa.	Comune di Poggio Nativo	Da programmare / secondo disponibilità finanziaria	Alta
6	PN - EprU01	Edilizio	Capoluogo, Chiesa San Paolo, Viale Roma	Dislivello tra sede stradale, area antistante e quota di ingresso; assenza di raccordo accessibile; deflusso superficiale delle acque meteoriche lungo il margine dell'accesso con fascia depressa e discontinuità del percorso.	Realizzazione di raccordo altimetrico esterno mediante piano inclinato o soluzione equivalente sul lato destro dell'ingresso, con sistemazione dell'area di accesso e miglioramento del deflusso delle acque meteoriche.	Soggetto proprietario/gestore, con eventuale coordinamento del Comune di Poggio Nativo	Da programmare / previa interlocuzione con il soggetto competente	Alta
7	PN - EprU02	Edilizio	Capoluogo, Chiesa della Santissima Annunziata, Via Francesco Florido	Dislivello in corrispondenza dell'ingresso principale non superabile autonomamente; sede stradale stretta e inclinata, non compatibile con rampa fissa permanentemente senza interferenze con viabilità e spazio pubblico.	Utilizzo di rampa/pedana amovibile per il superamento puntuale del dislivello in ingresso, con carattere reversibile e non invasivo. Utilizzo assistito e previa verifica di pendenza, larghezza utile, portata, stabilità, antisdruccioio, bordi laterali e spazi di manovra.	Soggetto proprietario/gestore, con eventuale coordinamento del Comune di Poggio Nativo	Da programmare / previa interlocuzione con il soggetto competente	Alta
8	PN - EprU03	Edilizio	Frazione Casali di Poggio Nativo, Chiesa di San Silvestro Papa, Piazza San Silvestro Papa	Dislivello di modesta entità in corrispondenza dell'ingresso principale; assenza di elementi di raccordo tra le quote e di sistemi conformi per il superamento del dislivello.	Realizzazione di rampa fissa di raccordo a lieve pendenza in corrispondenza dell'ingresso principale, integrata con la pavimentazione esterna, con superfici regolari e antisdruccioio e materiali/finiture coerenti con il prospetto e con il contesto della piazza.	Soggetto proprietario/gestore, con eventuale coordinamento del Comune di Poggio Nativo	Da programmare / previa interlocuzione con il soggetto competente	Alta
9	PN - Spu01	Urbano-territoriale / spazio pubblico	Frazione Monte Santa Maria, Parco giochi, Via dello Scrinione	Dislivello tra quota stradale/parcheggio e quota dell'area gioco superiore; presenza di scala quale unico collegamento; assenza di percorso alternativo accessibile continuo.	Installazione di sistema meccanizzato esterno di superamento del dislivello, da definire in fase progettuale in funzione della quota effettiva; piattaforma elevatrice verticale esterna, elevatore verticale esterno o miniascensore accessibile. Adeguamento dei percorsi di accesso, spazi di manovra, pavimentazioni, protezioni laterali, sicurezza e integrazione con area gioco e parcheggio.	Comune di Poggio Nativo	Da programmare / secondo disponibilità finanziaria	Alta
10	PN - Atp01	Urbano-territoriale / attraversamenti pedonali	Attraversamenti pedonali esistenti sul territorio comunale	Attraversamenti pedonali esistenti con segnaletica orizzontale da verificare e, ove deteriorata, scolorta o scarsamente percipibile, da ripristinare; possibile riduzione della sicurezza e della riconoscibilità dei percorsi pedonali.	Ricongnizione puntuale degli attraversamenti pedonali esistenti e ripristino della segnaletica orizzontale, con eventuale integrazione della segnaletica verticale. Verifica di visibilità, illuminazione, continuità dei percorsi pedonali e compatibilità con la viabilità esistente.	Comune di Poggio Nativo	Da programmare nell'ambito delle manutenzioni ordinarie/straordinarie	Variable, da definire per singolo attraversamento
11	PN - Atp02	Urbano-territoriale / attraversamenti pedonali	Frazione Casali di Poggio Nativo, area antistante la farmacia	Assenza di attraversamento pedonale chiaramente individuato in prossimità del percorso di accesso alla farmacia e delle aree di sosta limitrofe; criticità funzionale e percettiva per utenza anziana, fragile, con ridotta mobilità o con bambini.	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale in prossimità della farmacia, con segnaletica orizzontale e, ove necessario, segnaletica verticale. Posizione da definire previa verifica di visibilità pedoni/veicoli, geometria stradale, accessi laterali, illuminazione e continuità dei percorsi pedonali.	Comune di Poggio Nativo	Da programmare / secondo disponibilità finanziaria e verifiche viabilistiche	Alta
12	PN - Sos01	Urbano-territoriale / sosta riservata	Stalli di sosta riservati a persone con disabilità sul territorio comunale	Necessità di garantire la piena riconoscibilità, funzionalità e fruibilità degli stalli riservati esistenti e di valutare eventuali adeguamenti o integrazioni in prossimità di edifici pubblici, servizi collettivi e luoghi di interesse.	Ripristino e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale degli stalli riservati già presenti; eventuale adeguamento, ricollocazione o integrazione degli stalli, previa verifica delle condizioni geometriche, viabilistiche e funzionali dei luoghi.	Comune di Poggio Nativo	Da programmare nell'ambito delle manutenzioni ordinarie/straordinarie e delle successive verifiche attuative	Media / Alta

Documento firmato da: Battisti Valentina In data: 03/07/2026